Janeiro

RESULTADO ANÁLISES DE ÁGUA – CASAN

DATA DA COLETA: 09/01/2012.

Laudo nº. 168/2012

Endereço: Avenida Vereador Manoel dos Santos, c/ rua Cascudinho					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 18					
Leituras de Campo		**Características Físico-Químicas**		**Características Microbiológicas**	
Cloro residual livre	**0,76 mg/L**	Turbidez	**1,60 UT**	Coliformes totais	**Presença em 100 mL**
pH	**-**	Fluoreto	**0,61mg/L**	*Escherichia coli*	**Ausência em 100 mL**
		Cor	**7 uH**		

RESULTADO: A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

Laudo nº. 167/2012

Endereço: Rua Tucunaré					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 17					
Leituras de Campo		**Características Físico-Químicas**		**Características Microbiológicas**	
Cloro residual livre	**0,80 mg/L**	Turbidez	**1,60 UT**	Coliformes totais	**Presença em 100 mL**
pH	**-**	Fluoreto	**-**	*Escherichia coli*	**Ausência em 100 mL**
		Cor	**5 uH**		

RESULTADO: A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

Laudo nº. 166/2012

Endereço: Rua Leopoldo, 872					
Tipo de Água: Não Tratada / In Natura					
Ponto de Coleta: Direto do Poço – P. 16					
Leituras de Campo		**Características Físico-Químicas**		**Características Microbiológicas**	
Cloro residual livre	**mg/L**	Turbidez	**0,97 UT**	Coliformes totais	**Presença em 100 mL**
pH	**-**	Fluoreto	**0,61mg/L**	*Escherichia coli*	**Ausência em 100 mL**
		Cor	**2 uH**		

RESULTADO: A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

Laudo nº. 165/2012

Endereço: Avenida Leopoldo Zarling, próximo a ponte					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 15					
Leituras de Campo		**Características Físico-Químicas**		**Características Microbiológicas**	
Cloro residual livre	**1,11 mg/L**	Turbidez	**1,60 UT**	Coliformes totais	**Presença em 100 mL**
pH	**-**	Fluoreto	**-**	*Escherichia coli*	**Ausência em 100 mL**
		Cor	**8 uH**		

RESULTADO: A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

Laudo nº. 164/2012

Endereço: Rua Águia - Bombas					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 14					
Leituras de Campo		**Características Físico-Químicas**		**Características Microbiológicas**	
Cloro residual livre	**1,33 mg/L**	Turbidez	**1,56 UT**	Coliformes totais	**Presença em 100 mL**
pH	**-**	Fluoreto	**-**	*Escherichia coli*	**Ausência em 100 mL**
		Cor	**11 uH**		

RESULTADO: A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

Laudo nº. 163/2012

Endereço: Rua Martim Pescador, 1171					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 13					
Leituras de Campo		**Características Físico-Químicas**		**Características Microbiológicas**	
Cloro residual livre	**1,09 mg/L**	Turbidez	**1,21 UT**	Coliformes totais	**Presença em 100 mL**
pH	**-**	Fluoreto		*Escherichia coli*	**Ausência em 100 mL**
		Cor	**8 uH**		

RESULTADO: A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

Laudo nº. 162/2012

Endereço: Policlinica					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 12					
Leituras de Campo		**Características Físico-Químicas**		**Características Microbiológicas**	
Cloro residual livre	**0,19 mg/L**	Turbidez	**0,54 UT**	Coliformes totais	**Presença em 100 mL**
pH	**-**	Fluoreto		*Escherichia coli*	**Ausência em 100 mL**
		Cor	**4 uH**		

RESULTADO: A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

Laudo nº. 161/2012

Endereço: Rua Butia, 31 - Sertãozinho					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 11					
Leituras de Campo		**Características Físico-Químicas**		**Características Microbiológicas**	
Cloro residual livre	**0,10 mg/L**	Turbidez	**1,57 UT**	Coliformes totais	**Presença em 100 mL**
pH	**-**	Fluoreto		*Escherichia coli*	**Ausência em 100 mL**
		Cor	**5 uH**		

RESULTADO: A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

Laudo nº. 160/2012

Endereço: Avenida Praça – CEI Arco Iris					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 10					
Leituras de Campo		**Características Físico-Químicas**		**Características Microbiológicas**	
Cloro residual livre	**0,48 mg/L**	Turbidez	**2,46 UT**	Coliformes totais	**Presença em 100 mL**
pH	**-**	Fluoreto		*Escherichia coli*	**Ausência em 100 mL**
		Cor	**11 uH**		

RESULTADO: A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

Laudo nº. 159/2012

Endereço: Avenida Rio Amazonas - Zimbros					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 09					
Leituras de Campo		**Características Físico-Químicas**		**Características Microbiológicas**	
Cloro residual livre	**1,22 mg/L**	Turbidez	**2,48 UT**	Coliformes totais	**Presença em 100 mL**
pH	**-**	Fluoreto	**0,63 mg/L**	*Escherichia coli*	**Ausência em 100 mL**
		Cor	**12 uH**		

RESULTADO: A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

Laudo nº. 158/2012

Endereço: Avenida Rio Amazonas, esq. Com Rio Tapajos					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 08					
Leituras de Campo		**Características Físico-Químicas**		**Características Microbiológicas**	
Cloro residual livre	**0,81 mg/L**	Turbidez	**2,32 UT**	Coliformes totais	**Presença em 100 mL**
pH	**-**	Fluoreto		*Escherichia coli*	**Ausência em 100 mL**
		Cor	**9 uH**		

RESULTADO: A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

Laudo nº. 157/2012

Endereço: Avenida Girassol					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 07					
Leituras de Campo		**Características Físico-Químicas**		**Características Microbiológicas**	
Cloro residual livre	**1,22 mg/L**	Turbidez	**2,60 UT**	Coliformes totais	**Presença em 100 mL**
pH	**-**	Fluoreto		*Escherichia coli*	**Ausência em 100 mL**
		Cor	**9 uH**		

RESULTADO: A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

Laudo nº. 154/2012

Endereço: Centro - US

Tipo de Água: Tratada /Clorada

Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 04

Leituras de Campo		**Características Físico-Químicas**		**Características Microbiológicas**	
Cloro residual livre	**0,36 mg/L**	Turbidez	**1,66 UT**	Coliformes totais	**Presença em 100 mL**
pH	**-**	Fluoreto		*Escherichia coli*	**Ausência em 100 mL**
		Cor	**10 uH**		

RESULTADO: A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

Laudo nº. 153/2012

Endereço: Rua Ilha Deserta

Tipo de Água: Tratada /Clorada

Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 03

Leituras de Campo		**Características Físico-Químicas**		**Características Microbiológicas**	
Cloro residual livre	**0,22 mg/L**	Turbidez	**1,67 UT**	Coliformes totais	**Presença em 100 mL**
pH	**-**	Fluoreto		*Escherichia coli*	**Ausência em 100 mL**
		Cor	**7 uH**		

RESULTADO: A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

Laudo nº. 151/2012

Endereço: Rua Parati,473

Tipo de Água: Tratada /Clorada

Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 01

Leituras de Campo		**Características Físico-Químicas**		**Características Microbiológicas**	
Cloro residual livre	**0,61 mg/L**	Turbidez	**2,05 UT**	Coliformes totais	**Presença em 100 mL**
pH	**-**	Fluoreto	**0,68 mg/L**	*Escherichia coli*	**Ausência em 100 mL**
		Cor	**9 uH**		

RESULTADO: A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

Laudo nº. 152/2012

Endereço: Rua Tucunaré					
Tipo de Água: Não Tratada / In Natura					
Ponto de Coleta: Após Filtro - P. 02					
Leituras de Campo		**Características Físico-Químicas**		**Características Microbiológicas**	
Cloro residual livre	**mg/L**	Turbidez	**7,86* UT**	Coliformes totais	**Presença em 100 mL**
pH	**-**	Fluoreto		*Escherichia coli*	**Ausência em 100 mL**
		Cor	**61* uH**		

RESULTADO: A amostra analisada **NÃO ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

Laudo nº. 156/2012

Endereço: Rua Magnólia - US					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 06					
Leituras de Campo		**Características Físico-Químicas**		**Características Microbiológicas**	
Cloro residual livre	**0,08 mg/L**	Turbidez	**2,59 UT**	Coliformes totais	**Presença em 100 mL**
pH	**-**	Fluoreto		*Escherichia coli*	**Ausência em 100 mL**
		Cor	**51* uH**		

RESULTADO: A amostra analisada **NÃO ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

Laudo nº. 155/2012

Endereço: Rua Rubi - Mariscal					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 05					
Leituras de Campo		**Características Físico-Químicas**		**Características Microbiológicas**	
Cloro residual livre	**0,08 mg/L**	Turbidez	**6,78* UT**	Coliformes totais	**Presença em 100 mL**
pH	**-**	Fluoreto		*Escherichia coli*	**Ausência em 100 mL**
		Cor	**37* uH**		

RESULTADO: A amostra analisada **NÃO ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.