# Março

## RESULTADO ANÁLISES DE ÁGUA – CASAN

**DATA DA COLETA: 12/03/2012.**

**Laudo nº. 2570/2012**

**Endereço:** Pousada Castellammari

**Tipo de Água:** Não tratada / In Natura

**Ponto de Coleta:** Direto da Rede – P.05

| **Leituras de Campo** | | **Características Físico-Químicas** | | **Características Microbiológicas** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloro residual livre | **mg/L** | Turbidez | **-** | Coliformes totais | **Presença em 100 mL** |
| pH | **-** | Fluoreto | **-** | *Escherichia coli* | **Ausência em 100 mL** |
| | | Cor | **-** | | |

**RESULTADO:** A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

**Laudo nº. 2569/2012**

**Endereço:** Av. Leopoldo Zarling – Prox Ponte

**Tipo de Água:** Tratada /Clorada

**Ponto de Coleta:** Direto da Rede – P. 04

| **Leituras de Campo** | | **Características Físico-Químicas** | | **Características Microbiológicas** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloro residual livre | **0,68 mg/L** | Turbidez | **-** | Coliformes totais | **Presença em 100 mL** |
| pH | **-** | Fluoreto | **-** | *Escherichia coli* | **Ausência em 100 mL** |
| | | Cor | **-** | | |

**RESULTADO:** A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

**Laudo nº. 2568/2012**

**Endereço:** Rua Martim Pescador, 728.

**Tipo de Água:** Tratada / Clorada

**Ponto de Coleta:** Direto da Rede – P. 03

| **Leituras de Campo** | | **Características Físico-Químicas** | | **Características Microbiológicas** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloro residual livre | **0,12 mg/L** | Turbidez | **-** | Coliformes totais | **Presença em 100 mL** |
| pH | **-** | Fluoreto | **-** | *Escherichia coli* | **Ausência em 100 mL** |
| | | Cor | **-** | | |

**RESULTADO:** A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

**Laudo nº. 2567/2012**

**Endereço:** Rua Águia, 207 - Bombas

**Tipo de Água:** Tratada /Clorada

**Ponto de Coleta:** Direto da Rede – P. 02

| **Leituras de Campo** | | **Características Físico-Químicas** | | **Características Microbiológicas** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloro residual livre | **0,95 mg/L** | Turbidez | **-** | Coliformes totais | **Presença em 100 mL** |
| pH | **-** | Fluoreto | **-** | *Escherichia coli* | **Ausência em 100 mL** |
| | | Cor | **-** | | |

**RESULTADO:** A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

**Laudo nº. 2566/2012**

**Endereço:** Av. Falcão - Policlinica

**Tipo de Água:** Tratada /Clorada

**Ponto de Coleta:** Direto da Rede – P. 01

| **Leituras de Campo** | | **Características Físico-Químicas** | | **Características Microbiológicas** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloro residual livre | **0,17 mg/L** | Turbidez | **-** | Coliformes totais | **Presença em 100 mL** |
| pH | **-** | Fluoreto | **-** | *Escherichia coli* | **Ausência em 100 mL** |
| | | Cor | **-** | | |

**RESULTADO:** A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

**Laudo nº. 2583/2012**

**Endereço:** Av. Araçá - CVA

**Tipo de Água:** Tratada /Clorada

**Ponto de Coleta:** Após caixa

| **Leituras de Campo** | | **Características Físico-Químicas** | | **Características Microbiológicas** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloro residual livre | **0,07 mg/L** | Turbidez | **-** | Coliformes totais | **Presença em 100 mL** |
| pH | **-** | Fluoreto | **-** | *Escherichia coli* | **Ausência em 100 mL** |
| | | Cor | **-** | | |

**RESULTADO:** A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

**Laudo nº. 2582/2012**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Endereço:** Av. Araçá – CEI Arco Iris | | | | | |
| **Tipo de Água:** Tratada /Clorada | | | | | |
| **Ponto de Coleta:** Direto da Rede – P. 12 | | | | | |
| **Leituras de Campo** | | **Características Físico-Químicas** | | **Características Microbiológicas** | |
| Cloro residual livre | **1,95 mg/L** | Turbidez | **-** | Coliformes totais | **Presença em 100 mL** |
| pH | **-** | Fluoreto | **-** | *Escherichia coli* | **Ausência em 100 mL** |
| | | Cor | **-** | | |

**RESULTADO:** A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

**Laudo nº. 2581/2012**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Endereço:** Av. Rio Amazonas | | | | | |
| **Tipo de Água:** Tratada /Clorada | | | | | |
| **Ponto de Coleta:** Direto da Rede – P. 16 | | | | | |
| **Leituras de Campo** | | **Características Físico-Químicas** | | **Características Microbiológicas** | |
| Cloro residual livre | **2,15 mg/L** | Turbidez | **-** | Coliformes totais | **Presença em 100 mL** |
| pH | **-** | Fluoreto | **-** | *Escherichia coli* | **Ausência em 100 mL** |
| | | Cor | **-** | | |

**RESULTADO:** A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

**Laudo nº. 2580/2012**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Endereço:** Avenida Rio Tapajós, 134 | | | | | |
| **Tipo de Água:** Tratada /Clorada | | | | | |
| **Ponto de Coleta:** Direto da Rede – P. 15 | | | | | |
| **Leituras de Campo** | | **Características Físico-Químicas** | | **Características Microbiológicas** | |
| Cloro residual livre | **0,10 mg/L** | Turbidez | **-** | Coliformes totais | **Presença em 100 mL** |
| pH | **-** | Fluoreto | **-** | *Escherichia coli* | **Ausência em 100 mL** |
| | | Cor | **-** | | |

**RESULTADO:** A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

**Laudo nº. 2579/2012**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Endereço:** Avenida Girassol, ao lado 1820 | | | | | |
| **Tipo de Água:** Tratada /Clorada | | | | | |
| **Ponto de Coleta:** Direto da Rede – P. 14 | | | | | |
| **Leituras de Campo** | | **Características Físico-Químicas** | | **Características Microbiológicas** | |
| Cloro residual livre | **0,04 mg/L** | Turbidez | **-** | Coliformes totais | **Presença em 100 mL** |
| pH | **-** | Fluoreto | **-** | *Escherichia coli* | **Ausência em 100 mL** |
| | | Cor | **-** | | |

**RESULTADO:** A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

**Laudo nº. 2578/2012**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Endereço:** Praia da conceição | | | | | |
| **Tipo de Água:** Tratada /Clorada | | | | | |
| **Ponto de Coleta:** Direto da Rede – P. 13 | | | | | |
| **Leituras de Campo** | | **Características Físico-Químicas** | | **Características Microbiológicas** | |
| Cloro residual livre | **0,09 mg/L** | Turbidez | **-** | Coliformes totais | **Presença em 100 mL** |
| pH | **-** | Fluoreto | **-** | *Escherichia coli* | **Ausência em 100 mL** |
| | | Cor | **-** | | |

**RESULTADO:** A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

**Laudo nº. 2577/2012**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Endereço:** Rua Magnólia - US | | | | | |
| **Tipo de Água:** Tratada /Clorada | | | | | |
| **Ponto de Coleta:** Direto da Rede – P. 12 | | | | | |
| **Leituras de Campo** | | **Características Físico-Químicas** | | **Características Microbiológicas** | |
| Cloro residual livre | **0,06 mg/L** | Turbidez | **-** | Coliformes totais | **Presença em 100 mL** |
| pH | **-** | Fluoreto | **-** | *Escherichia coli* | **Ausência em 100 mL** |
| | | Cor | **-** | | |

**RESULTADO:** A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

**Laudo nº. 2576/2012**

**Endereço:** Rua Jatobá

**Tipo de Água:** Tratada /Clorada

**Ponto de Coleta:** Direto da Rede – P. 11

| **Leituras de Campo** | | **Características Físico-Químicas** | | **Características Microbiológicas** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloro residual livre | **0,39 mg/L** | Turbidez | **-** | Coliformes totais | **Presença em 100 mL** |
| pH | **-** | Fluoreto | **-** | *Escherichia coli* | **Ausência em 100 mL** |
| | | Cor | **-** | | |

**RESULTADO:** A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

**Laudo nº. 2575/2012**

**Endereço:** Rua Rubi, 1077

**Tipo de Água:** Tratada /Clorada

**Ponto de Coleta:** Direto da Rede – P. 10

| **Leituras de Campo** | | **Características Físico-Químicas** | | **Características Microbiológicas** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloro residual livre | **0,05 mg/L** | Turbidez | **-** | Coliformes totais | **Presença em 100 mL** |
| pH | **-** | Fluoreto | **-** | *Escherichia coli* | **Ausência em 100 mL** |
| | | Cor | **-** | | |

**RESULTADO:** A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

**Laudo nº. 2574/2012**

**Endereço:** Rua Ilha Deserta, 107

**Tipo de Água:** Tratada /Clorada

**Ponto de Coleta:** Direto da Rede – P. 09

| **Leituras de Campo** | | **Características Físico-Químicas** | | **Características Microbiológicas** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloro residual livre | **0,47 mg/L** | Turbidez | **-** | Coliformes totais | **Presença em 100 mL** |
| pH | **-** | Fluoreto | **-** | *Escherichia coli* | **Ausência em 100 mL** |
| | | Cor | **-** | | |

**RESULTADO:** A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

**Laudo nº. 2573/2012**

**Endereço:** Rua Salema - US

**Tipo de Água:** Tratada / Clorada

**Ponto de Coleta:** Após Filtro - P. 08

| **Leituras de Campo** | | **Características Físico-Químicas** | | **Características Microbiológicas** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloro residual livre | **0,10 mg/L** | Turbidez | **-** | Coliformes totais | **Presença em 100 mL** |
| pH | **-** | Fluoreto | **-** | *Escherichia coli* | **Ausência em 100 mL** |
| | | Cor | **-** | | |

**RESULTADO:** A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

**Laudo nº. 2573/2012**

**Endereço:** Rua Salema

**Tipo de Água:** Tratada /Clorada

**Ponto de Coleta:** Direto da Rede – P. 08

| **Leituras de Campo** | | **Características Físico-Químicas** | | **Características Microbiológicas** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloro residual livre | **0,10 mg/L** | Turbidez | **-** | Coliformes totais | **Presença em 100 mL** |
| pH | **-** | Fluoreto | **-** | *Escherichia coli* | **Ausência em 100 mL** |
| | | Cor | **-** | | |

**RESULTADO:** A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.

**Laudo nº. 2571/2012**

**Endereço:** Av. Vereador Manuel dos Santos, 282

**Tipo de Água:** Tratada /Clorada

**Ponto de Coleta:** Direto da Rede – P. 06

| **Leituras de Campo** | | **Características Físico-Químicas** | | **Características Microbiológicas** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloro residual livre | **0,06 mg/L** | Turbidez | **-** | Coliformes totais | **Presença em 100 mL** |
| pH | **-** | Fluoreto | **-** | *Escherichia coli* | **Ausência em 100 mL** |
| | | Cor | **-** | | |

**RESULTADO:** A amostra analisada **ATENDE** aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.