

JULHO

RESULTADO ANÁLISES DE ÁGUA – CASAN

DATA DA COLETA: 13/07/2012.

Laudo nº.6812/2012					
Endereço: Rua Águia, 207					
Tipo de Água: Tratada / Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da rede - P.01					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	1,49 mg/L	Turbidez	1,25 UT	Coliformes totais	AUSÊNCIA EM 100 ML
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 2.914/MS de 12/12/11 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 6813/2012					
Endereço: Av. Leopoldo Zarling,490					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 02					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	1,18 mg/L	Turbidez	2,50 UT	Coliformes totais	AUSÊNCIA em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 2.914/MS de 12/12/11 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 6814/2012					
Endereço: Rua Fragata,196-CEI CANTINHO DA FELICIDADE					
Tipo de Água: Tratada / Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 03					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	0,85 mg/L	Turbidez	2,52 UT	Coliformes totais	Ausência em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 2.914/MS de 12/12/11 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 6815/2012					
Endereço: Av. Falcão (Poli)					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Após a caixa– P. 04					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	0,66 mg/L	Turbidez	1,30 UT	Coliformes totais	Ausência em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 2.914/MS de 12/12/11 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 6816/2012					
Endereço: Rua Macaco- CEI PEQUENO PRINCIPE					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 05					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	2,20 mg/L	Turbidez	1,13 UT	Coliformes totais	Ausência em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 2.914/MS de 12/12/11 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 6817/2012					
Endereço: US JOSE AMANDIO RUA CACHALOTE-ANTIGO NAM					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da rede – P. 06					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	0,75 mg/L	Turbidez	1,19 UT	Coliformes totais	Ausência em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 2.914/MS de 12/12/11 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 6818/2012					
Endereço: Av.araça-CEI Arco Iris					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 07					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	0,99 mg/L	Turbidez	1,14 UT	Coliformes totais	Ausência em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	Escherichia coli	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria N°. 2.914/MS de 12/12/11 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 6819/2012					
Endereço: Rua Amazonas em frente ao nº410					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 08					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	0,38 mg/L	Turbidez	1,27 UT	Coliformes totais	Ausência em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	Escherichia coli	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 2.914/MS de 12/12/11 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 6820/2012					
Endereço: Av.girasol,1802					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 09					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	0,65 mg/L	Turbidez	1,31 UT	Coliformes totais	Ausência em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	Escherichia coli	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 2.914/MS de 12/12/11 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 6821/2012					
Endereço: Rua Tucaneia-EBM Edith Willecke					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 10					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	0,56 mg/L	Turbidez	1,82 UT	Coliformes totais	Ausência em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 6822/2012					
Endereço: Rua Magnolia(US Canto grande)					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 11					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	0,70 mg/L	Turbidez	2,46 UT	Coliformes totais	Ausência em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	Escherichia coli	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 6823/2012					
Endereço: Rua Praia da Conceição					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P.12					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	1,16 mg/L	Turbidez	1,30 UT	Coliformes totais	Ausência em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	Escherichia coli	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 6824/2012					
Endereço: Rua Rubi,1077					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 13					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	0,40 mg/L	Turbidez	1,30 UT	Coliformes totais	Ausência em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 6825/2012					
Endereço: rua Aroeira de Praia (em frente ao nº1625)					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 14					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	1,56 mg/L	Turbidez	2,90 UT	Coliformes totais	Ausência em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 6826/2012					
Endereço: Rua Salema -US_ Centro					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da rede-P.15					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	0,46 mg/L	Turbidez	2,48 UT	Coliformes totais	Ausência em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL*
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 6827/2012					
Endereço: Rua Ilha Deserta,107					
Tipo de Água: Tratada / Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da rede -P.16					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	0,12 mg/L	Turbidez	3,34 UT	Coliformes totais	Ausência em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	Escherichia coli	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 6828/2012					
Endereço: Rua Parati (Débora)					
Tipo de Água: tratada/Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da rede-P.17					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	0,38 mg/L	Turbidez	1,76 UT	Coliformes totais	Ausência em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	Escherichia coli	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 6829/2012					
Endereço: Av. Manoel santos, 273					
Tipo de Água: Tratada/Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede-P.18					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	0,77 mg/L	Turbidez	1,47	Coliformes totais	Ausência em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	Escherichia coli	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					