



**DETALHE FUNDO FALSO DO FILTRO ANAERÓBIO**  
ESC. 1 : 20

TIPO DE SOLO :  
NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO :

OBSERVAÇÕES :

- LER MEMORIAL ESPECÍFICO PARA FOSSA SÉPTICA
- OBSERVAR OS DESNÍVEIS DA FOSSA E FILTRO
- PAREDES DE ALVENARIA DEVERÃO SER REBOCADAS
- FUNDO EM CONCRETO ESTRUTURAL SEM VAZAMENTOS
- PENEIRAR OU LAVAR A BRITA ANTES DE COLOCÁ-LA
- INSPEÇÃO E LIMPEZA UMA VEZ AO ANO DEIXANDO 10 % DO VOLUME DE LODO NO SISTEMA
- MANTER ABERTO O SISTEMA ATÉ APROVAÇÃO FINAL DOS FISCÁIS DA P.M.I.

JUSTIFICATIVA :

ADOTOU-SE PARA TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO O SISTEMA FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBIO, DEVIDO NÃO TERMOS NA CIDADE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PÚBLICO.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA

OBRA: POSTA SALVA VIDA  
ENDEREÇO: PRAIA DE BOMBAS - BOMBINHAS  
CONTEÚDO DE PRANCHA: PLANTA

ESCALA: 1/50  
FRANCHA: 02/02

ANA PAULA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL  
RUBENS SPERNAU  
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO  
Biafael Calbetto Borba  
Eng. Civil - CREA/SC.093.243-9

ARQUIVO: 2014  
DATA: 04/08/2014  
DESENHO: JEANVIEIRA