


CONVENÇÃO
 PROJETADO



AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
 Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655 - Bairro São Vicente - Itajaí-SC - CREA/SC nº 050968-0
Prefeitura Municipal de Bombinhas

OBRA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO: **Elétrico**
 LOCAL: Rua Arariba, Bairro Canto Grande - Município de Bombinhas - SC
 ESCALA: 1:1000
 FUI: 14591-11413
 ALIMENTADOR: PBO06
 TENSÃO: 15KV

PREFEITURA MUNICIPAL: **Ana Paula da Silva**
 Prefeitura Municipal
 PROJETO: **José Pedro Silveira Fuchs**
 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 CREA Nº 059185-0
 DATA: SET / 2017
 FOLHA: 01/01

PLANO DE TRABALHO
 O Serviço de Construção, em conjunto com a empreiteira deverá planejar a execução da obra, de acordo com o projeto e a situação da rede existente em campo, prevenindo os recursos necessários, materiais, mão-de-obra e equipamentos - e solicitar o Desligamento/Bloqueio de Linha Viva, seguindo as Instruções Normativas em vigor na CELESC (4-332.0023-Solidação de Desligamento e I-332.0025-Bloqueio de Relâmpago). Todos os procedimentos de segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclua os equipamentos a serem desligados (citados abaixo), deverão ser contido em campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU-14591-11413

ALERTAMOS QUE:
 Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTD. Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a linha livre de empíreiteira, através do DTD, providenciará a retirada do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a rede.