



CONVENÇÃO
 PROJETADO



AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
 Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655 - Bairro São Vicente - Itajaí-SC - CREA/SC nº 050968-0
Prefeitura Municipal de Bombinhas

OBRA: **OBRAS DE INFRAESTRUTURA**
 PROJETO: **Elétrico**
 REFERENCIA: **-**
 PREFEITURA MUNICIPAL: **Ana Paula da Silva**
 PREFEITO: **Josefina de Oliveira**
 LOCAL: **Rua Olho de Peixe Boi**
 BARRIO: **Bairro Centro - Município de Bombinhas - SC**
 PROJETO Nº: **BMM04-2017**
 FU: **13526**
 ALIMENTADOR: **PBO06**
 TENSÃO: **15 KV**

ESCALA: **1:1000**
 DATA: **SET / 2017**
 FOLHA: **01/01**

PLANO DE TRABALHO

O Serviço de Construção, em conjunto com a empreiteira deverá planejar a execução da obra, de acordo com o projeto e a situação da rede existente em campo, prevenindo os recursos necessários, materiais, mão-de-obra e equipamentos - e solicitar o Desligamento/Bloqueio de Linha Viva, seguindo as Instruções Normativas em vigor na CELESC (4-332.0023-Solicitação de Desligamento e I-332.0025-Bloqueio de Relacionamento). Todos os procedimentos de segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclui-se os equipamentos a serem desligados (citados abaixo), deverão ser contido em campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU - 13526

ALERTAMOS QUE:

Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTT. Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a linha livre de empreiteira, através do DTT, providenciará a retirada do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a rede.