

Esclarecimento CC 001/2017 - FMS

Questionamento: A descrição do item 5.1 da Planilha Orçamentária está diversa daquela descrita na tabela do SINAPI 09/2017 (desonerado) código 72110.

Serão considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento, além da galvanização a fogo?

Resposta: Não devem ser considerados OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO E A GALVANIZAÇÃO À FOGO.

A descrição do item corretamente é:

“Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, NÃO SENDO CONSIDERADOS os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento.”