


QBS: O POSTE COM ILUMINAÇÃO PROJETADA, SERÁ EQUIPADA COM LUMINÁRIA TIPO SIMPLES PADRÃO CELESC COM LÂMPADA DE 70W V.S. E COMMANDO INDIVIDUAL RELE 10A

PLANO DE TRABALHO
 O Serviço de Construção, em conjunto com a empreiteira deverá planejar a execução da obra, de acordo com o projeto e a situação da rede existente em campo, prevenindo os recursos necessários, materiais, mão-de-obra e equipamentos e -salidar o Cadastro/Bloqueio de Linha Viva, seguindo as Instruções Normativas em vigor na CELESC (1-332.0023-Situação de Cadastro e 1-332.0025-Bloqueio de Cadastro). Todos os procedimentos de segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Indicar os equipamentos a serem desligados (cabeos abertos) deverão ser contido em campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO - FU - 13780

ALERTAMOS QUE:
 Após o início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, avisar, alertar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre a empreiteira, através do DTR.

| | | | |
|---|---|--|-----------------------|
|  AMFRI Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Bombinhas | | AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAI Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655 - Bairro São Vicente - Itajaí-SC - CREAM/SC nº 050968-0 | |
| | | ESCALA: 1:1000 | |
| OBRA Obra de Infra Estrutura | LOCAL Rua Rio Araguaia Bairro Zimovos - Município de Bombinhas - SC | FU: 13780 | ALIMENTADOR: PRO09 |
| PROJETO Ana Paula da Silva Prefeitura Municipal | PROJETO José Pedro Silveira Fuchs ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA N.º 083.193-0 | TENSÃO: 15 KV | DATA: Abil / 2014 |
| REFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL | PROJETO | FOLHA 01/01 | |