OBS: O POSTE COM ILUMINAÇÃO PROJETADA, SER

PLANO DE TRABALHO

... a Empresa a deverá planejar a execução da obra, de acordo com o proje... ...ovendo os recursos necessários, materiais, mão-de-obra e equipamentos - e solicitar o Desligamento/Bloqueio de Linha Viva, seguindo as instruções Normativa em vigor na C... ...332.0025-Bloqueio de Religamento). Todos os procedimentos de segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10, inclusive os equipamentos ... em campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU - 6350 / 13934

ALERTAMOS QUE:

Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, te... Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a linha livre de empreiteira, at... da chave, energizando a rede.

OTD:

AMFRI Prefeitura Municipal de Bombinhas

OBRA Obra de Infra Estrutura	22	FU:
PROJETO Elétrico REFERENCIA	LOCAL Serv. Manoel José de Aquino Bairro Sertãozinho - Município de Bombinhas - SC	ALIMENTADOR: PBO09 TENSÃO: 15 KV
PREFEITURA MUNICIPAL Ana Paula da Silva Prefeita Municipal	PROJETO José Pedro Silveira Fuchs ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA N° 069.165-0	DATA: Abril 2014 FOLHA 01/01