



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2023 – PMB

Objeto contratual: Registro de preços “Contratação de empresa para manutenção de forma continuada, ampliação e melhoria do sistema de iluminação pública do município de Bombinhas – SC.”

EMPRESA SOLICITANTE: UNICOPA ENERGIA S.A

I – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

A requerente solicita os seguintes esclarecimentos:

Se pode ser retificado edital, alterando-se o prazo de entrega dos produtos de 30 a 45 dias úteis para o objeto e, 10 dias úteis para apresentação de amostras?

Se o edital sofrerá retificação, passando a aceitar além das luminárias com refrator em vidro, também luminárias com refratores de policabornato?

Quanto ao prazo de entrega de amostras este edital diz que:

4.7 – REFERENTE ÀS AMOSTRAS:

4.7.1 – Se solicitado, a proponente vencedora e habilitada, deverá apresentar amostra (s) para os itens classificados, de acordo com o exigido, de acordo com as especificações técnicas exigidas para efeito de controle de qualidade e aprovação.

Esse é um texto padrão de nossos editais, sendo que nesse instrumento editalício **não é solicitado** amostras.

O prazo 05 dias para entrega dos produtos licitados não pode ser considerado exíguo, uma vez que o município de Bombinhas está próximo à BR 101 e, as empresas vencedoras do certame deverão ter os produtos em estoque para a pronta entrega.

Referente ao pedido de esclarecimento pelo aceite de luminárias com refratores de policabornato, vale dizer que após pesquisa no site do Inmetro “<http://www.inmetro.gov.br/procert/produtos/busca.asp>” e posteriormente busca no site de fabricantes de luminárias com tecnologia LED, pode se encontrar algumas empresas que possuem produtos certificados com características do refrator em vidro. Sendo assim o município de Bombinhas não está cerceando a participação de diversos fabricantes como mencionado neste pedido de esclarecimentos.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Como um dos motivos para a exigência da característica construtiva de luminárias com difusor ou refrator em vidro, podemos citar a **preservação da vida útil dos componentes da placa de led** – ou seja, o município de Bombinhas possui a questão de salinidade, visto que é uma península.

Dessa forma, consideram-se respondidas as perguntas elencadas neste **pedido de esclarecimento**, mantendo se inalterado o texto deste edital, referente as dúvidas aqui discutidas.

Atenciosamente

Bombinhas (SC), 21 de fevereiro de 2024.


OBALMIR ANTONIO RODRIGUES
Pregoeiro