



**PREFEITURA DE
BOMBINHAS**

**QUESTIONAMENTO E RESPOSTA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO 005/2024 –
PMB – ABRIGO DE PASSAGEIROS**

QUESTIONAMENTO:

Bom dia, gostaria de esclarecimento sobre o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 - PMB - Processo nº 014/2024 – PMBN a descrição cita que é em tubos 20x30, e em algumas partes que é em tubo Galvanizado e em outras não, como é a questão dos tubos? A estrutura inteira é feita em 20x30 e revestido com ACM na parte Azul? A cobertura é em tubo 20x30 e revestida com chapa 0,65mm? Não encontrei informações sobre telha. Nas imagens mostra um forro vermelho, também não há nada de informações sobre isso. Fico no aguardo das respostas.

RESPOSTA:

R: Todos os tubos são galvanizados, o revestimento é ACM 3,0 mm de espessura, na cor laranja, a telha é em ACM 3,0 mm de espessura na cor laranja, a cobertura é em tubos de 20x30 galvanizado e revestimento da plati banda em chapa 0.65 na cor laranja e o forro é o próprio ACM na cor laranja.

Bombinhas, 17 de junho de 2024.

Luís Fernando Mohr

Diretor de Compras e Licitações

