

DETALHE 4 - HIDRANTE SIMPLES

LEGENDA

- 1 - TE 90° Ø65 mm
- 2 - REGISTRO ANGULAR Ø65 mm
- 3 - NIPLE DUPLO Ø65 mm
- 4 - ENLACE BARRIL Ø60 mm (STORZ)
- 5 - MANGUEIRA DE ALGODÃO REVESTIDA DE BORRACHA, ADICIONADA OU ACONDICIONADA EM DOBRAGUEIRA
- 6 - INCRUSTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPARTIMENTO - 30 mm X 215 mm
- 7 - CHAVE PARA CONEXÃO (STORZ)
- 8 - CÂMERA
- 9 - ESQUEJO REGULÁVEL Ø40 mm

DETALHE DO QUADRO DE SINALIZAÇÃO

QUADRO VERMELHO BORDA AMARELA

QUADRO VERMELHO BORDA AMARELA






LEGENDA

- 1 - DOBRAGUEIRA
- 2 - FICHA DO TIPO TRINCO DE PRESSÃO P/ INCRUSTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
- 3 - INCRUSTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPARTIMENTO VERMELHO
- 4 - TAMPA
- 5 - ABERTURA PARA VENTILAÇÃO
- 6 - INDICADOR MANUAL DO ALARME
- 7 - MANEIO PARA INCRUSTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
- 8 - INDICADOR MANUAL DA BOMBA DE RECALQUE POSSUÍR INCRUSTAÇÃO INDICANDO O NÍVEL DA BOMBA

NOTAS

- 1 - AS ABERTURAS DOS HIDRANTES POSSUÍM O SEGUINTES MATERIAIS:
 - 1 - MANGUEIRA DE 10 mm DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 30 m (2 FLANGES DE 15)
 - 1 - ESQUEJO AGRUPADO DE 40 mm DE DIÂMETRO COM RESISTENTE DE 10mm
 - 1 - ESQUEJO REGULÁVEL DE 40 mm DE DIÂMETRO
 - 1 - CHAVE PARA CONEXÃO ENLACE BARRIL (STORZ)

QUANDO OS EQUIPAMENTOS DE COMBATE À FUMOS ESTIVEREM INSTALADOS EM COLUNAS, TODAS AS FACES DAS COLUNAS DEVEM SER SINALIZADAS.

LEGENDA SÍMBOLOS GRÁFICOS	
ITEM	SÍMBOLO
TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO	
HIDRANTE SIMPLES	
TUBULAÇÃO QUE SOBE	
TUBULAÇÃO QUE DESCE	
ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME, ENDEREÇÁVEL, DIGITAL	
RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO	