




Interessado: FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.

Assunto: Comunicação de intenção de abertura de Processo de Dispensa de Licitação em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO:

A Prefeitura Municipal de Bombinhas/SC, em conformidade com o § 3º do inciso II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público aos interessados que o órgão pretende realizar a compra de:

Item	descrição	Quant.	Valor unit.	Valor tot.
01	MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO DE 1 1/2", 38mm, tipo 5, tamanho 20 metros, na cor vermelha, com reforço têxtil em fio sintético de alta tenacidade, revestida externamente em borracha nitrílica e internamente com tubo de borracha sintética; Dotada de união em latão e cobre tipo engate rápido (Storz) conforme NBR 14349. Superior resistência a perfurações, cortes e a produtos químicos, além de ter elevada resistência a abrasão e a superfícies quentes. Pressão de Trabalho: 14 Kgf/cm². Pressão de Ruptura: Acima de 55 Kgf/cm². Em conformidade com a norma ABNT – NBR 11861 e com certificado da marca de conformidade ABNT nº 40.009/15 (1.1/2").	07	R\$	R\$
02	MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO DE 2 1/2", 63mm, tipo 5, tamanho 20 metros, na cor vermelha, com reforço têxtil em fio sintético de alta tenacidade, revestida externamente em borracha nitrílica e internamente com tubo de borracha sintética; Dotada de união em latão e cobre tipo engate rápido (Storz) conforme NBR 14349. Superior resistência a perfurações, cortes e a produtos químicos, além de ter elevada resistência a abrasão e a superfícies quentes. Pressão de Trabalho: 14 Kgf/cm². Pressão de Ruptura: Acima de 55 Kgf/cm². Em conformidade com a norma ABNT – NBR 11861 e com certificado da marca de conformidade ABNT nº 40.008/15 (2.1/2").	03		
03	Divisor em Y com válvulas de esfera para permitir a derivação controlada de 2 mangueiras de 1.1/2" a partir de uma linha inicial com mangueira de 2/1/2". Corpo fundido na forma de Y, em latão com cobre, com tratamento superficial em anodização dura ANSI A356.0-16 e acabamento escovado. As válvulas possuem acentos de vedação em polímero de alta tecnologia e as esferas são acionadas por alavancas extra resistentes, confeccionadas em latão e cobre, possuindo resistência a impactos cíclicos	02		





PREFEITURA DE
BOMBINHAS

	e a abrasão, bem como imunidade a produtos químicos, sendo adequadas para operar em ambientes com altas temperaturas. Uma alavanca para cada saída. As conexões são confeccionadas em latão e cobre da mesma classe e tratamento do corpo, no entretanto, forjadas e não fundidas, para maior resistência mecânica. A conexão de entrada é do tipo Storz de 2/1/2" (65mm) permanentemente giratória em caixa de esferas e as conexões de saída são do tipo Storz de 1.1/2" (45mm). O peso do derivante é de aproximadamente 5,335kg.			
04	REDUÇÃO STORZ X STORZ, 2 1/2" X 1 1/2" fabricada em latão e cobre e as válvulas possuem acentos de vedação em polímero de alta tecnologia. A conexão de entrada é do tipo Storz de 2/1/2" (65mm) e a conexão de saída é do tipo Storz de 1.1/2" (45mm).	02		
05	ADAPTADOR STORZ DE 2 1/2" (ENGATE RÁPIDO) PARA REGISTRO GLOBO ROSCA 2 1/2" / 5 FPP. MATERIAL LATÃO. UTILIZADO EM REDE DE COMBATE A INCÊNDIO, fabricado em latão e cobre e as válvulas possuem acentos de vedação em polímero de alta tecnologia. A conexão de entrada é do tipo rosca interna e a conexão de saída é do tipo Storz de 2/1/2" (65mm).	02		
06	CHAVE DE MANGUEIRA Chave dupla Storz 1.1/2" x 2/1/2" industrial. Confeccionada em latão e cobre, acabamento escovado, comprimento de 270mm, espessura de 7mm e peso de 0,200kg.	06		

Eventuais interessados, podem apresentar Proposta de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa.

Limite para apresentação da Proposta de Preços: 13/02/2025 às 18:00h.

A Proposta de Preços deverá ser enviada para o seguinte e-mail: bombeirosbbscompras@gmail.com

A Documentação abaixo somente será exigida do fornecedor com menor valor na Dispensa de Licitação, que será solicitada por e-mail ao final dos procedimentos:

A - Registro comercial, no caso de empresa individual;

B - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

C - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

D - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;





PREFEITURA DE
BOMBINHAS

E - Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa).

F - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

G - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

H - Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Maiores informações poderão ser obtidas diretamente no Corpo de Bombeiros Militar de Bombinhas, através do telefone (47) 3398-6492 das 08:00h às 18:00h, em dias úteis, ou pelo seguinte e-mail: bombeirosbbscompras@gmail.com

Bombinhas/SC, 10/02/2025.

Luiz Henrique Gonçalves
Secretaria de Administração

